



URZĄD GMINY KOSTOMŁOTY

ul. Ślężna 2, 55 – 311 Kostomłoty
tel./fax 071 3170 283, 071 3170 287
www.kostomloty.pl, e-mail: gmina@kostomloty.pl

RITGNROŚGP 271.10.2014-2

Kostomłoty, dnia 04.12.2014r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na robotę budowlaną pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice - część wschodnia**”

I. W odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 3 grudnia 2014r. Zamawiający, informuje:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przewiertu (przyłącze do działki nr 135/2) z rur stalowych DN 273 x 6,3 mm zamiast rur CC-GRP DN 272 x 19 mm?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza.

Pytanie 2.

W przedmiarze robót brak jest pozycji odnośnie kosztów utylizacji gruntu z wykopów. Czy Zamawiający posiada własne składowisko odpadów na które należy dostarczyć grunt z wykopów? Czy koszty utylizacji gruntu należy doliczyć do kosztorysu ofertowego?

Odpowiedź:

Należy doliczyć. Zamawiający nie posiada własnego składowiska.

Pytanie 3.

Czy zakres prac obejmuje wykonanie przyłączy DN 160 do budynków mieszkalnych zgodnie z wykazem przykanalików nr 5.0 tabela 3 w opisie technicznym?

Odpowiedź:

Tak obejmuje. W dziale 2 przyłącza kanalizacji sanitarnej przedmiaru robót zastało uwzględnione wykonanie 29 m przyłączy wyszczególnionych w 5.0 wykazie przykanalików tj. tabeli 3 opisu technicznego w projekcie budowlanym i wykonawczym.

II. W myśl art. 27 ust. 2 ustawy p.z.p. proszę o potwierdzenie otrzymania pisma na numer fax 713170283 w. 41.

Sprawę prowadzi:
Piotr Wielgus
☎ 071-3170283 w.29
e-mail: infrastruktura@kostomloty.pl

WÓJT

Stanisław Wicha