



## URZĄD GMINY KOSTOMŁOTY

ul. Ślężna 2, 55 – 311 Kostomłoty  
tel./fax 071 3170 283, 071 3170 287  
[www.kostomloty.pl](http://www.kostomloty.pl), e-mail: [gmina@kostomloty.pl](mailto:gmina@kostomloty.pl)

WÓJT GMINY

KOSTOMŁOTY

RITGNROŚGP.6220.5.3.2015.MM-S

Kostomłoty, dnia 30.12.2015 r.

### POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.), art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej,

### WÓJT GMINY KOSTOMŁOTY postanawia

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wilkowie Średzkim gm. Kostomłoty”

stosownie do wszczętego w dniu 28.10.2015 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia prowadzonego na wniosek Piotra Leoszkiewicza – przedstawiciela firmy „FUNAM Sp. z o.o.” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mokronoska 2, reprezentującego Gminę Kostomłoty, ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty.

### UZASADNIENIE

W toczącym się postępowaniu w sprawie nr RITGNROŚGP.6220.5.2015.MM-S o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Wójt Gminy Kostomłoty na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235, z późn. zm.) zwrócił się dnia 28.10.2015 r. z wnioskiem o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej w skutek czego:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej wydał opinię z dnia 06 listopada 2015 r. (data wpływu: 17.11.2015 r.) znak pisma: ZNS-61-69/BJZ/2015, w której postanowił o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
2. Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał opinię z dnia 16 listopada 2015 r. (data wpływu: 18.11.2015 r.) znak pisma: WOOŚ.4240.685.2015.AW.1, w której postanowił o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

W związku z uzupełnieniem w dniu 06.11.2015 r. informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Wójt Gminy Kostomłoty pismem z dnia 19.11.2015 r. ponownie zwrócił się do

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej o wydanie opinii czy planowane zmiany wpłyną na zmianę oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko. Wobec powyższego Regionalny Dyktor Ochrony Środowiska pismem znak: WOOŚ.4240.683.2015.AW.3 z dnia 30.11.2015 r. (data wpływu: 02.12.2015 r.) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej pismem znak ZNS-61-69/BJZ/1/2015 z dnia 15.12.2015 r. (data wpływu: 21.12.2015 r.) podtrzymali swoje stanowisko, wyrażone we wcześniejszych postanowieniach.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej, ustalono co następuje:

Inwestycja została przez wnioskodawcę zakwalifikowana, jako przedsięwzięcie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010, Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Teren, na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody (SUW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wilkowie Średzkim do potrzeby rozbudowujących się miejscowości. Pobór oraz produkcja wody w chwili obecnej nie pokrywa zapotrzebowania wody, zwłaszcza w okresach letnich. Ponadto istniejące urządzenia wodociągowe są znacznie wyeksploatowane i wymagają wymiany, dotyczy to głównie studni ujęciowych.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych nr 202/2, 202/3, 202/4, 202/5, 202/13 – obręb Wilków Średzki. Inwestycja będzie realizowana na terenie zagospodarowania obecnie funkcjonującej SUW.

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzi:

1. Wymiana pomp i obudów istniejących studni oraz rurociągów i kabli zasilająco-sterowniczych.
2. Budowa nowego kontenerowego budynku technicznego o wymiarach 15x6x4 m mieszczącego urządzenia do uzdatniania wody, w skład których wchodzić będą: bezciśnieniowy zbiornik reakcji, 6 filtrów ciśnieniowych ze złożem piaskowo-katalitycznym, zespół płuczący filtry, pompownia sieciowa II° składająca się z 6 agregatów pompowych zasilanych falownikiem, stacja dozowania roztworu podchlorynu sodu, rozdzielnia elektroenergetyczna i sterownicza, niezbędne instalacje wewnętrzne wod.-kan., grzewcze i wentylacyjne i elektryczne kable zasilające i sterownicze.
3. Budowa zbiornika retencyjnego wody czystej o pojemności 320 m<sup>3</sup>.
4. Sieci technologiczne, kable zasilające i sterownicze.
5. Zbiornik bezodpływowy na ścieki z chlorowni.
6. Zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne.
7. Obiekty zagospodarowania terenu w postaci ogrodzenia obu studni, ogrodzenia SUW, dróg dojazdowych i placów manewrowych.

Obecnie zdolność poboru wody wynosi 20m<sup>3</sup>/godzinę, a po zrealizowaniu inwestycji wzrośnie do 50 m<sup>3</sup>/godzinę.

Budynek technologiczny stacji z uwagi na kontenerowy charakter prefabrykowany będzie z elementów stalowych, a wykonane konstrukcyjne moduły montowane będą na przygotowanym fundamencie na terenie stacji uzdatniania. Po czym obudowywane będą gotowymi elementami ścian i dachu z płyt wielowarstwowych. Zbiornik wody czystej realizowany będzie na budowie jako konstrukcja żelbetowa, monolityczna ocieplona z zewnątrz styropianem i wykończona tynkiem cienkowarstwowym na siatce. Pozostałe podziemne obiekty inżynierskie – zbiorniki bezodpływowe popłuczyn, ścieków sanitarnych i awaryjnych ścieków z chlorowni wykonywane będą z prefabrykowanych, gotowych zbiorników z tworzyw sztucznych, posadawianych na przygotowanym

podłożu bezpośrednio na terenie budowy.

Stacja pracować będzie w układzie trójstopniowego pompowania. Woda surowa czerpana ze studni głębinowych pracujących przemiennie za pomocą pomp głębinowych i tłoczona będzie na zbiornik reakcji przed którym będzie napowietrzana. Celem napowietrzania jest odgazowanie i wprowadzanie do wody tlenu pozwalającego na utlenienie związków żelaza do postaci strącanej. Następnie woda pompami pośrednimi podawana będzie na układ filtracji prowadzonej na sześciu filtrach  $\phi$  1600. Filtry pracować będą w pełni automatycznie łącznie z ich regeneracją w procesie płukania powietrzem z dmuchaw oraz wodą uzdatnioną pompą płuczącą. Woda po filtrach przetwarzana będzie do zbiorników wody czystej o pojemności  $2 \times 160 \text{ m}^3$ . Ze zbiorników woda uzdatniona pompami sieciowymi zasilać będzie sieć wodociągową. W razie potrzeby uzdatniona woda poddawana będzie dezynfekcji poprzez dozowanie podchlorynu sodu do rurociągu po filtrach lub do sieci.

Popłuczyny oraz pierwszy filtrat kierowane będą do projektowanego zbiornika popłuczyn. Popłuczyny są jedynym produktem ubocznym, powstającym podczas procesów uzdatniania wody i z odstojników popłuczyn będą usuwane wozem asenizacyjnym i odwożone do oczyszczalni ścieków.

W toku prowadzonego postępowania przeanalizowano wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne i ustalono, że inwestycja zlokalizowana zostanie w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie *Niesłusz*, która stanowi część scalonej części wód o numerze PLRW6000161348989 *region wodny Środkowej Odry*. Zgodnie z zapisami opublikowanego 27 maja 2011 r. *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry* (M.P. Nr 40, poz. 451), JCWP została oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie. Osiągnięcie celu środowiskowego w PGW zostało ocenione jako niezagrożone.

Biorąc pod uwagę charakter planowanej inwestycji oraz fakt, że jego realizacja nie wiąże się z ingerencją w żaden ciek, uznać należy, iż nie powinna wpłynąć na potencjał ekologiczny (czyli wskaźniki: fizykochemiczne, biologiczne – fitoplankton, fitobentos, ichtiofauna, makrozoobentos, makrolity, hydromorfologiczne) i stan chemiczny (czyli nie będą wprowadzane substancje priorytetowe), a tym samym nie przyczyni się do nieosiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla danej JCWP.

Ustalono także, iż planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW6220114, w *regionie wodnym Środkowej Odry/regionie wodnym Górnej Odry* (6000). Zgodnie z zapisami ww. *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry*, stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) został oceniony jako dobry pod względem ilościowym i dobry pod względem chemicznym. Dla danej jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) nie stwierdzono zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych określonych w *Planie gospodarowania wodami dorzecza Odry* (czyli nie wyznaczono żadnych derogacji).

Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji nie będą generowane ścieki technologiczne, mogące zmienić chemizm wód, a zatem nie powinno wpłynąć negatywnie na stan chemiczny JCWPd.

Na etapie realizacji eksploatacji inwestycji emitowany będzie hałas. Źródłem okresowego i krótkotrwałego hałasu na etapie realizacji będą prace ziemne, prace montażowe, urządzenia mechaniczne. Jednak, poziom dźwięku nie będzie powodować przekroczeń obowiązujących norm hałasu dla terenów chronionych akustycznie.

Faza realizacji wiąże się także z emisją spalin z silników pojazdów i maszyn roboczych oraz z pyleniem z powierzchni terenu objętych robotami ziemnymi. Emisja będzie posiadała charakter przejściowy, lokalny i zakończy się wraz z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.

Na etapie realizacji Inwestor zamierza stosować wyłącznie sprawne technicznie urządzenia, maszyny i pojazdy minimalizujące możliwość wystąpienia awarii. W przypadku awarii i wycieku produktów ropopochodnych zanieczyszczony grunt zostanie zebrany i przekazany podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie. Inwestor zamierza stosować wyłącznie sprawne technicznie urządzenia, maszyny i pojazdy minimalizujące możliwość wystąpienia awarii. Ponadto uciążliwości te będą miały jednak charakter okresowy (trwać będą tylko

podczas budowy w porze dnia) i ustana po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne, obszary leśne i górskie, obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 t.j.). Najbliżej położony obszar chroniony tj.: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Łęgi nad Bystrzycą PLH020103 znajduje się w odległości 3,5 km.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, a także charakter, zakres i lokalizację planowanych prac, stwierdzić należy, że przedmiotowa inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze.

Inwestycja, z uwagi na położenie w znacznej odległości od granicy państwa nie będzie powodować trans granicznego oddziaływania.

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie oraz biorąc pod uwagę ww. uwarunkowania, krótkotrwałe i odwracalne oddziaływanie na etapie realizacji inwestycji, a także brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony, w opinii tutejszego organu, dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji

#### POUCZENIE

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.



WÓJT  
Stanisław Wicha

Otrzymują: