



URZĄD GMINY KOSTOMŁOTY

ul. Ślężna 2, 55 – 311 Kostomłoty

tel./fax 071 3170 283, 071 3170 287

www.kostomloty.pl, e-mail: gmina@kostomloty.pl

**WÓJT GMINY
KOSTOMŁOTY**

Kostomłoty, dnia 27.01.2016 r.

RITGNROŚGP.6220.5.5.2015.MM-S

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Leoszkiewicza – przedstawiciela firmy „FUNAM Sp. z o.o.” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mokronoska 2, reprezentującego Gminę Kostomłoty, ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

WÓJT GMINY KOSTOMŁOTY

stwierdza

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wilkowie Średzkim gm. Kostomłoty”

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 13.10.2015 r. (data wpływu 14.10.2015 r.). Piotr Leoszkiewicz – przedstawiciel firmy „FUNAM Sp. z o.o.” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mokronoska 2, reprezentujący Gminę Kostomłoty, ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty, wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „**Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wilkowie Średzkim gm. Kostomłoty**”. Z uwagi na braki formalne Wójt Gminy Kostomłoty pismem z dnia 21.10.2015 r. znak: RITGNROŚGP.6220.5.1.2015.MM-S wezwał Pełnomocnika do ich uzupełnienia. Wszystkie wymagane dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.) zostały ostatecznie uzupełnione przez Inwestora w dniu 28.10.2015 r.

Inwestycja została przez wnioskodawcę zakwalifikowana, jako przedsięwzięcie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) dla których przeprowadzenie oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

W związku z powyższym zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23) Wójt Gminy Kostomłoty, dnia 28.10.2015 r. pismem nr RITGNROŚGP.6220.5.2.2015.MM-S wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia. W oparciu o art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23) strony postępowania zostały poinformowane o swoich

uprawnieniach i możliwości czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Jednocześnie Wójt Gminy Kostomłoty zwrócił się dnia 28.10.2015 r. pismem znak: RITGNROŚGP.6220.5.2.2015.MM-S z wnioskiem o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej. W odpowiedzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej wydał opinię znak pisma: ZNS-61-69/BJZ/2015 z dnia 06 listopada 2015 r. (data wpływu: 17.11.2015 r.), w której postanowił o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał opinię znak pisma: WOOŚ.4240.685.2015.AW.1 z dnia 16 listopada 2015 r. (data wpływu: 18.11.2015 r.), w której postanowił o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z uzupełnieniem w dniu 06.11.2015 r. przez Pełnomocnika informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Wójt Gminy Kostomłoty pismem znak: RITGNROŚGP.6220.5.2.2015.MM-S z dnia 19.11.2015 r. ponownie zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej o wydanie opinii czy planowane zmiany wpłyną na zmianę oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko. Wobec powyższego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak: WOOŚ.4240.683.2015.AW.3 z dnia 30.11.2015 r. (data wpływu: 02.12.2015 r.) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej pismem znak ZNS-61-69/BJZ/1/2015 z dnia 15.12.2015 r. (data wpływu: 21.12.2015 r.) podtrzymali swoje stanowisko, wyrażone we wcześniejszych postanowieniach.

Po przeanalizowaniu dokumentacji w aspekcie uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj.: rodzaju, skali i charakteru inwestycji, wielkości zajmowanego terenu, zakresu robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwa, czasu trwania, zasięgu oddziaływania oraz odwracalności oddziaływania, a także emisji i uciążliwości związanych z eksploatacją inwestycji, gęstości zaludnienia wokół inwestycji, wielkości i złożoności oddziaływania oraz usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, a także usytuowania przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony, w tym obszarów Natura 2000 oraz biorąc pod uwagę w/w opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej, Wójt Gminy Kostomłoty na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.) dnia 30.12.2015 r. wydał postanowienie nr RITGNROŚGP.6220.5.3.2015.MM-S i odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Po przeanalizowaniu dokumentacji w aspekcie w/w uwarunkowań ustalono, co następuje:

Inwestycja została przez wnioskodawcę zakwalifikowana, jako przedsięwzięcie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010, Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Teren, na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody (SUW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wilkowie Średnim do potrzeby rozbudowujących się miejscowości. Pobór oraz produkcja wody w chwili obecnej nie pokrywa zapotrzebowania wody, zwłaszcza w okresach letnich. Ponadto istniejące urządzenia wodociągowe są znacznie wyeksploatowane i wymagają wymiany, dotyczy to głównie studni ujęciowych.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych nr 202/2,

202/3, 202/4, 202/5, 202/13 – obręb Wilków Średzki. Inwestycja będzie realizowana na terenie zagospodarowania obecnie funkcjonującej SUW.

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzi:

1. Wymiana pomp i obudów istniejących studni oraz rurociągów i kabli zasilająco-sterowniczych.
2. Budowa nowego kontenerowego budynku technologicznego o wymiarach 15 m x 6 m x 4 m mieszczącego urządzenia do uzdatniania wody, w skład których wchodzić będą: bezciśnieniowy zbiornik reakcji, 6 filtrów ciśnieniowych ze złożem piaskowo-katalitycznym, zespół płuczący filtry, pompownia sieciowa II° składająca się z 6 agregatów pompowych zasilanych falownikiem, stacja dozowania roztworu podchlorynu sodu, rozdzielnia elektroenergetyczna i sterownicza, niezbędne instalacje wewnętrzne wod.-kan., grzewcze i wentylacyjne i elektryczne kable zasilające i sterownicze.
3. Budowa zbiornika retencyjnego wody czystej o pojemności 320 m³.
4. Sieci technologiczne, kable zasilające i sterownicze.
5. Zbiornik bezodpływowy na ścieki z chlorowni.
6. Zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne.
7. Odstojnik popłuczyn.
8. Obiekty zagospodarowania terenu w postaci ogrodzenia obu studni, ogrodzenia SUW, dróg dojazdowych i placów manewrowych.

Obecnie zdolność poboru wody wynosi 20m³/godzinę, a po zrealizowaniu inwestycji wzrośnie do 50 m³/godzinę.

Budynek technologiczny stacji z uwagi na kontenerowy charakter prefabrykowany będzie z elementów stalowych, a wykonane konstrukcyjne moduły montowane będą na przygotowanym fundamencie na terenie stacji uzdatniania. Po czym obudowywane będą gotowymi elementami ścian i dachu z płyt wielowarstwowych. Zbiornik wody czystej realizowany będzie na budowie jako konstrukcja żelbetowa, monolityczna ocieplona z zewnątrz styropianem i wykończona tynkiem cienkowarstwowym na siatce. Pozostałe podziemne obiekty inżynierskie – zbiorniki bezodpływowe popłuczyn, ścieków sanitarnych i awaryjnych ścieków z chlorowni wykonywane będą z prefabrykowanych, gotowych zbiorników z tworzyw sztucznych, posadawianych na przygotowanym podłożu bezpośrednio na terenie budowy.

Stacja pracować będzie w układzie trójstopniowego pompowania. Woda surowa czerpana ze studni głębinowych pracujących przemiennie za pomocą pomp głębinowych i tłoczona będzie na zbiornik reakcji przed którym będzie napowietrzana. Celem napowietrzania jest odgazowanie i wprowadzanie do wody tlenu pozwalającego na utlenienie związków żelaza do postaci strącanej. Następnie woda pompami pośrednimi podawana będzie na układ filtracji prowadzonej na sześciu filtrach ϕ 1600. Filtry pracować będą w pełni automatycznie łącznie z ich regeneracją w procesie płukania powietrzem z dmuchaw oraz wodą uzdatnioną pompą płuczącą. Woda po filtrach przetłaczana będzie do zbiorników wody czystej o pojemności 2 x 160 m³. Ze zbiorników woda uzdatniona pompami sieciowymi zasilac będzie sieć wodociągową. W razie potrzeby uzdatniona woda poddawana będzie dezynfekcji poprzez dozowanie podchlorynu sodu do rurociągu po filtrach lub do sieci.

Popłuczyny oraz pierwszy filtrat kierowane będą do projektowanego zbiornika popłuczyn. Popłuczyny są jedynym produktem ubocznym, powstającym podczas procesów uzdatniania wody i z odstojników popłuczyn będą usuwane wozem asenizacyjnym i odwożone do oczyszczalni ścieków.

W toku prowadzonego postępowania przeanalizowano wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne i ustalono, że inwestycja zlokalizowana zostanie w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie *Nieśłusz*, która stanowi część scalonej części wód o numerze PLRW6000161348989 *region wodny Środkowej Odry*. Zgodnie z zapisami opublikowanego 27 maja 2011 r. *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry* (M.P. Nr 40, poz. 451), JCWP została oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie. Osiągnięcie celu środowiskowego w PGW zostało ocenione jako niezagrożone.

Biorąc pod uwagę charakter planowanej inwestycji oraz fakt, że jego realizacja nie wiąże się z ingerencją w żaden ciek, uznać należy, iż nie powinna wpłynąć na potencjał ekologiczny (czyli wskaźniki: fizykochemiczne, biologiczne – fitoplankton, fitobentos, ichtiofauna, makrozoobentos, makrolity, hydromorfologiczne) i stan chemiczny (czyli nie będą wprowadzane substancje priorytetowe), a tym samym nie przyczyni się do nieosiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla danej JCWP.

Ustalono także, iż planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW6220114, w regionie wodnym Środkowej Odry/regionie wodnym Górnej Odry (6000). Zgodnie z zapisami ww. *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry*, stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) został oceniony jako dobry pod względem ilościowym i dobry pod względem chemicznym. Dla danej jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) nie stwierdzono zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych określonych w *Planie gospodarowania wodami dorzecza Odry* (czyli nie wyznaczono żadnych derogacji).

Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji nie będą generowane ścieki technologiczne, mogące zmienić chemizm wód, a zatem nie powinno wpłynąć negatywnie na stan chemiczny JCWPd.

Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji emitowany będzie hałas. Źródłem okresowego i krótkotrwałego hałasu na etapie realizacji będą prace ziemne, prace montażowe, urządzenia mechaniczne. Jednak, poziom dźwięku nie będzie powodować przekroczeń obowiązujących norm hałasu dla terenów chronionych akustycznie.

Faza realizacji wiąże się także z emisją spalin z silników pojazdów i maszyn roboczych oraz z pyleniem z powierzchni terenu objętych robotami ziemnymi. Emisja będzie posiadała charakter przejściowy, lokalny i zakończy się wraz z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.

Na etapie realizacji Inwestor zamierza stosować wyłącznie sprawne technicznie urządzenia, maszyny i pojazdy minimalizujące możliwość wystąpienia awarii. W przypadku awarii i wycieku produktów ropopochodnych zanieczyszczony grunt zostanie zebrany i przekazany podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie. Inwestor zamierza stosować wyłącznie sprawne technicznie urządzenia, maszyny i pojazdy minimalizujące możliwość wystąpienia awarii. Ponadto uciążliwości te będą miały jednak charakter okresowy (trwać będą tylko podczas budowy w porze dnia) i ustana po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne, obszary leśne i górskie, obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 t.j.). Najbliżej położony obszar chroniony tj.: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Łęgi nad Bystrzycą PLH020103 znajduje się w odległości 3,5 km.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, a także charakter, zakres i lokalizację planowanych prac, stwierdzić należy, że przedmiotowa inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze.


Inwestycja, z uwagi na położenie w znacznej odległości od granicy państwa nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania.


Po przeanalizowaniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie oraz biorąc pod uwagę ww. uwarunkowania, krótkotrwałe i odwracalne oddziaływanie na etapie realizacji inwestycji, a także brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony, w opinii tutejszego organu, dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.



Wójt

Stanisław Wicha

Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

Otr

1
:
:
:
:

Do

1