



URZĄD GMINY KOSTOMŁOTY

ul. Ślężna 2, 55 – 311 Kostomłoty
tel./fax 071 3170 283, 071 3170 287
www.kostomloty.pl, e-mail: gmina@kostomloty.pl

Kostomłoty, dnia 19 lutego 2019r.

RITGNROŚGP.6810.1k.2019.JB

Pan Marian Fita

Radny Gminy Kostomłoty

W odpowiedzi na wniosek z sesji nr V/2019 z dnia 25 stycznia 2019r. Urząd Gminy Kostomłoty informuje, że w najbliższym okresie zostanie wykonana i zamontowana nowa tablica z nazwą skweru zlokalizowanego przy rondzie w Kostomłotach.

Zostanie również wykonana i zamontowana tablica upamiętniająca posadzone w dniu 27.05.2014r. drzewo dąb – „dąb pamięci i wolności” jako symbol kanonizacji Jana Pawła II i pierwszych wolnych wyborów jakie miały miejsce w Polsce 25 lat temu.

INSPEKTOR
ds. Infrastruktury Technicznej
[Signature]
mgr inż. Janusz Bartoszewski



URZĄD GMINY KOSTOMŁOTY

ul. Ślężna 2, 55 – 311 Kostomłoty
tel./fax 071 3170 283, 071 3170 287
www.kostomloty.pl, e-mail: gmina@kostomloty.pl

Kostomłoty, dnia 19 lutego 2019 r.

Odpowiedź na wniosek z sesji nr V/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. Radnego Ryszarda Pisarka:

1. Jaki jest koszt wykonania inwestycji stacji uzdatniania wody w Wilkowie Średzkim? Czy Pani Wójt zmienia w ogóle inwestorów inwestycji naszych, gminnych inspektorów nadzoru?

Odpowiedź: Całkowity koszt wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wilkowie Średzkim” wyniósł: 3.355.844,42 zł. W tej kwocie zawarte jest wynagrodzenie: za dokumentację projektowo-kosztorysową, za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru, za nadzór archeologiczny.

2. Czy Pani Wójt zastanawia się jako Inwestor nad pracą inspektorów nadzoru, którzy reprezentują gminę w sprawach inwestycyjnych. Co robi, jako Pani Wójt, czy Pani zmienia w ogóle inwestorów inwestycji naszych, gminnych inspektorów nadzoru?

Kto tworzy ten kosztorys, ja też robię kosztorysy, kto tworzy ten kosztorys? Jak ten kosztorys jest zrobiony?

Odpowiedź: Do Każdego zadania inwestycyjnego wyłaniany jest w drodze zapytania ofertowego inspektor nadzoru oraz w drodze przetargu wykonawca. Przy wyborze głównym kryterium jest cena. W związku z powyższym nie ma jednego konkretnego inspektora nadzoru czy też wykonawcy do wszystkich zadań inwestycyjnych.

Dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wilkowie Średzkim” kosztorys razem z pozostałą dokumentacją projektową był sporządzony przez firmę projektową wyłonioną w drodze zapytania ofertowego: Funam Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 53-407 Wrocław. Każdy kosztorys tworzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Młodszy referent ds. gospodarki
komunalnej i ochrony środowiska
Monika Poniewierka
Monika Poniewierka



Ziwo Rady
Przewodnicę - 15.02.2019

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W KOSTOMŁOTACH SP. Z O.O.
55-311 Kostomłoty, ul. Średzka 10, tel. 71 31 70 101
e-mail: biuro@zgkkostomloty.pl
www.zgk-kostomloty.pl

L.dz. *92* /2019



Kostomłoty, dnia 15.02.2019 r.

Sz.P.

Mariusz Żałobniak

Przewodniczący Rady Gminy w Kostomłotach

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie radnych Gminy Kostomłoty złożone podczas sesji Rady Gminy w dniu 25 stycznia 2019r..

Podczas sesji Rady Gminy Kostomłoty radny Pan Edward Kulig złożył zapytanie dotyczące słabego ciśnienia wody w miejscowościach Paździorno i Godkowa.

ODPOWIEDZ:

Nawiązując do w/w zapytania informuję, że zgodnie z obowiązującym regulaminem woda dostarczana do budynków mieszkalnych powinna mieć ciśnienie statyczne w granicach 0,05 Mpa – 6,0 Mpa. Woda dla tych miejscowości jest dostarczana ze Stacji Uzdatniania Wody w Bogdanowie pod ciśnieniem 3,7 MPa. Uwzględniając różnicę wysokości położenia stacji SUW Kostomłoty a miejscowości Paździorno i Godków, ciśnienie statyczne w m. Godków wynosi od 3,8 do 4,6 Mpa a w m. Paździorno wynosi 4,0 – 5,0 Mpa (wyliczenia wykonane dla poziomego gruntu). Niższe wartości ciśnienia spowodowane mogą być poprzez większy rozbiór wody, jednak jej wartość nie powinna spaść poniżej 0,05 Mpa. Do spadków ciśnienia poniżej tej wartości może dochodzić tylko w sytuacji chwilowego zaprzestania dostarczania wody spowodowanej np. awarią, brakiem prądu lub potrzebą wykonania nowego przyłącza.

Podczas sesji Rady Gminy Kostomłoty radny Pan Marek Pomykała złożył zapytanie dotyczące zbyt wysokiego ciśnienia wody i ciekących zaworów przy bojlerach w nocy.

ODPOWIEDZ:

Nawiązując do w/w zapytania informuję, że zgodnie z obowiązującym regulaminem woda dostarczana do budynków mieszkalnych powinna mieć ciśnienie statyczne w granicach 0,05 Mpa – 6,0 Mpa. Uwzględniając informację Pana radnego dot. ciekących zaworów przy bojlerach w nocy należy wywnioskować, że problemem jest wzrost ciśnienia w bojlerze związana z rozszerzalnością cieplną wody znajdującej się w bojlerze . Rozwiązaniem tego problemu może być montaż naczynia zbiorczego przeponowego w układzie ciepłej wody w budynku. W przypadku gdyby wewnętrzna instalacja wodna wymagała dostarczania wody o ciśnieniu mniejszym niż 6,0 MPa należy zainstalować zawór redukcyjny dzięki któremu można zredukować ciśnienie wody do wartości wymaganych dla danej instalacji.

Otrzymują:

1. Rada Gminy w Kostomłotach
2. a/a

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
inż. Bogdan Wilczak