



URZĄD GMINY KOSTOMŁOTY

ul. Ślężna 2, 55 – 311 Kostomłoty
tel./fax 071 3170 283, 071 3170 287
www.kostomloty.pl, e-mail: gmina@kostomloty.pl

Kostomłoty, dnia 25 września 2019 r.

PIFZ.271.17.2019 PW-2

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dot. przetargu pod nazwą: „Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – ze zm. dalej „ustawa Pzp”) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1) Czy Zamawiający dopuszcza oferty równoważne w stosunku do przedmiotu Zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust 4 i 5 ustawy w następującym zakresie:

- Akumulator litowo-jonowy o pojemności nie mniejszej niż 28Ah, zapewniający autonomię – nie mniejszą niż 5 do 7 dni przy założeniu, że czas świecenia lampy wynosi od 8 do 14 godz./dobę.
- Panel solarny monokrystaliczny o mocy 70W

Odpowiedź:

Lampa hybrydowa ma spełniać podstawowe wymagania określone w dokumentacji tj.: ilość produkowanej energii ma zapewnić 5 dni autonomicznej pracy opraw oświetlenia drogowego, moc opraw/ilość strumienia świetlnego ma zapewnić spełnienie wymagań dotyczących określonych w dokumentacji klas oświetlenia drogowego tj. S6 na drogach gminnych i M6 na drodze powiatowej (załącznikiem do dokumentacji są obliczenia fotometryczne opraw które

spełniają postawione warunki). Oświetlenie ma służyć do oświetlenia dróg gminnych i drogi powiatowej a nie np. parku.

Wybrany wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia obliczeń fotometrycznych dla zastosowanych opraw i obliczeń z których będzie wynikało zapewnienie ilości energii potrzebnej do zapewnienia pracy oprawy w czasie min. 5 dni.

Sprawę prowadzi:
Paulina Wojtuś
☎ 607-260-430
e-mail: infrastruktura@kostomloty.pl

WÓJT
mgr Jolanta Głowacka