



Urząd Gminy Kostomłoty

ul. Ślężna 2, 55 – 311 Kostomłoty
tel./fax. 071 31 70 283, 071 31 70 287
www.kostomloty.pl, e-mail: gmina@kostomloty.pl
e- PUAP: ljh32d3x0r/skrytka

Nr sprawy: PIFZ.271.1.2021 PW

Kostomłoty, dnia 12 lutego 2021 r.

Zamawiający - Gmina Kostomłoty, ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty - działając na podstawie prawnej art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.– dalej „ustawa Pzp”) zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Remont pomieszczenia na I piętrze w Dziennym Domu Senior + w Osieku”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI (część I)

Pytanie 1/I.

Proszę o odpowiedź dotyczącą wykonania pokrycia sufitów o wytrzymałości EI 60. W przedmiarze występuje pokrycie dwukrotne płytami o grubości 1,25 cm. Odporność ogniową EI 60 uzyskamy przez pokrycie podwójne płytami ognioodpornymi o grubości 1,5 cm lub trzykrotne płytami o grubości 1,25 cm.

Odpowiedź 1/I

Pokrycie sufitu należy wykonać tak, alby zapewniało ono odporność EI60.

Sporządziła:
Paulina Wojtuś PIFZ
☎ 71-396-72-69
e-mail: Zamowienia@kostomloty.pl