



Nr sprawy: PIFZ.271.10.2021 PW

Kostomłoty, dnia 11 maja 2021 r.

Zamawiający - Gmina Kostomłoty, ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty - działając na podstawie prawnej art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.– dalej „ustawa Pzp”) zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Przebudowa drogi gminnej Świdnica Polska - Sikorzyce”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI (część II)

1. Wykonawca prosi o doprecyzowanie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W §14 pkt 1 projektu umowy – wskazano zabezpieczenie w wysokości 5% ceny ofertowej, natomiast w Rodz. III pkt. 6 Specyfikacji Warunków Zamówienia wskazano 2% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
2. Wykonawca prosi o przekazanie mapy dokumentacyjnej (załączniki 2.1-2.5) załączonej do opinii geotechnicznej dotyczącej projektu: „Przebudowa drogi gminnej Świdnica Polska – Sikorzyce”
3. Czy Zamawiający przewiduje możliwość wykonania warstwy wzmocnionego podłoża stabilizowanego cementem na miejscu (metodą ‘in situ’)?
4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania utwardzonych poboczy z materiału uzyskanego w wyniku frezowania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych?
5. Wykonawca prosi o udostępnienie projektu w formie edytowalnej.

1. Zabezpieczenie wynosi 2% ceny ofertowej.
2. W załączeniu cała opinia geologiczna.
3. Zamawiający nie przewiduje wzmocnienia podłoża hydraulicznie cementem na miejscu.
4. Zamawiający nie dopuszcza utwardzenia poboczy frezowiną.
5. Wersja edytowalna zostanie przekazana wyłoniionemu wykonawcy

Sporządziła:
Paulina Wojtuś PIFZ
☎ 71-396-72-69
e-mail: Zamowienia@kostomlotY