



PIFZ.271.12.2021.PW

Kostomłoty, dnia 24 maja 2021 r.

Zamawiający - Gmina Kostomłoty, ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty - działając na podstawie prawnej art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.– dalej „ustawa Pzp”) zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Przebudowa drogi gminnej Świdnica Polska - Sikorzyce”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI (część I)

Pytania

- 1.Zgodnie z SWZ Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego. Wobec powyższego prosimy o potwierdzenie, iż w związku z ryczałtowym rozliczeniem zadania, oferent może zmieniać w dowolny sposób zamieszczone przez Zamawiającego przedmiary tj. dodawać i usuwać pozycję, zmieniać ilości i jednostki pozycji itd.
- 2.Zamawiający do przetargu załączył 2 przedmiary drogowe. Proszę o potwierdzenie, że są one tożsame, a do oferty należy dołączyć kosztorys opracowany na podstawie tylko jednego z tych przedmiarów.
- 3.Zamawiający do przetargu załączył 2 przedmiary dla branży teletechnicznej. Nie są one tożsame (jeden ma dodane cztery pozycje dotyczące robót ziemnych). Proszę o potwierdzenie, że do oferty należy dołączyć kosztorys opracowany tylko na podstawie przedmiaru „Przedmiar do robóteletechnik ORANGE”.
- 4.Dotyczy przedmiaru dla branży drogowej. Proszę o potwierdzenie, iż w pozycjach 15-18 w kolumnie jednostki nastąpiła omyłka pisarska, a prawidłową jednostką jest „m3”
- 5.Dotyczy przedmiaru dla branży drogowej. Czy w poz. 34 grubość podsypki pcp nie powinna wynosić 10cm?
- 6.Dotyczy przedmiaru dla branży drogowej. Zgodnie z SWZ oraz dokumentacją projektową konstrukcja zjazdu publicznego nie posiada warstwy gruntu stabilizowanego cementem. W

związku z tym proszę o potwierdzenie, iż w poz. 49, w kolumnie „ilość” należy przyjąć wartość „0”

7. Proszę o potwierdzenie, iż ratownicze badania archeologiczne nie są przedmiotem postępowania, a co za tym idzie koszty z tym związane nie będą obciążać wykonawcy robót.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na całkowite zamknięcie drogi na czas budowy?

Odpowiedzi

1. Zamawiający oczekuje kosztorysu ofertowego wykonanego na podstawie załączonych przedmiarów, w związku z tym że zadanie może być dofinansowane z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych niezbędnym do rozliczenia dofinansowania zadania będzie niezbędny kosztorys.
2. Przedmiary są te same i należy opracować kosztorys na podstawie jednego.
3. Do oferty należy dołączyć kosztorys bez dodatkowych czterech pozycji roboty ziemne.
4. W pozycjach 15 i 18 branża drogowa powinna być jednostka m³.
5. W pozycji 34 branża drogowa przyjąć grubość podsypki cementowo piaskowej 10 cm.
6. W poz. 49 należy wycenić stabilizację cementem z godnie z przedmiarem.
7. Ratownicze badania nie są przedmiotem postępowania.
8. Zamawiający wyrazi zgodę na całkowite zamknięcie drogi pomiędzy miejscowościami.