



Urząd Gminy Kostomłoty

ul. Ślężna 2, 55 – 311 Kostomłoty
tel./fax. 071 31 70 283, 071 31 70 287
www.kostomloty.pl, e-mail: gmina@kostomloty.pl
e- PUAP: ljh32d3x0r/skrytka

PIFZ.271.32.2021 PW

Kostomłoty, dnia 16 września 2021 r.

Zamawiający - Gmina Kostomłoty, ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty - działając na podstawie prawnej art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129 z późn. zm.– dalej „ustawa Pzp”) zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ), bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn.: „Modernizacja przepompowni ścieków miejscowościach Jenkowice oraz Kostomłoty.

Część 1 - Modernizacja przepompowni ścieków w Jenkowicach.

Część 2 - Modernizacja przepompowni ścieków w Kostomłotach.”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania robót ze względu na brak analizy gruntowo-wodnej terenu inwestycji oraz ze względu wydłużone terminy dostaw materiałów?

Odpowiedź na 1 Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu.

Pytanie 2 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiorników podziemnych polimerobetonowych o grubości ścianek mniejszej niż 110 mm oraz grubości dna mniejszej niż 350 mm? Nie ma na rynku producentów zbiorników polimerobetonowych, wytwarzających zbiorniki z taką grubością ścian i dna.

Odpowiedź na 2 Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania dna o grubości min. 15 cm ze względu na kotwienie pomp do dna oraz zastosowania pokrywy o grubości min 20 cm.

Sporządziła:
Paulina Wojtuś PIFZ
☎ 71-396-72-69
e-mail: zamowienia@kostomloty.pl