



Urząd Gminy Kostomłoty

ul. Ślężna 2, 55 – 311 Kostomłoty
tel./fax. 071 31 70 283, 071 31 70 287
www.kostomloty.pl, e-mail: gmina@kostomloty.pl
e- PUAP: ljh32d3x0r/skrytka

PIFZ.271.6.2022 AT

Kostomłoty, dnia 26 maja 2022 r.

Zamawiający - Gmina Kostomłoty, ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty - działając na podstawie prawnej art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.– dalej „ustawa Pzp”) zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ), bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu podstawowego na roboty budowlane pn.: „Przebudowa drogi gminnej Piotrowice Szymanowice”

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie nr 1

Czy roboty ziemne w przedmiarze branży drogowej ujmują odhumusowanie.

Odpowiedź na 1

Roboty ziemne w przedmiarze branży drogowej poz. 1.3.14 obejmują także odhumusowanie

Pytanie nr 2

Pozycja 2.4.2 przedmiar drogowy – podbudowa z betonu C 8/10 gr. 20 cm. Natomiast Projekt Wykonawczy wskazuje konstrukcję zjazdów:

6.3. Konstrukcja zjazdów publicznych

- warstwa z kostki betonowej brukowej, prostokątnej, fazowej koloru szarego gr. 8 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0÷31,5 mm o grub. 20 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0÷63 mm o grub. 15 cm

Odpowiedź na 2

Do wyceny należy przyjąć konstrukcję zjazdów zgodną z przedmiarem robót

Sporządziła:

Anna Tęcza

☎ 71-396-72-69

e-mail: zamowienia@kostomloty.pl