



Urząd Gminy Kostomłoty

ul. Ślężna 2, 55 – 311 Kostomłoty
tel./fax. 071 31 70 283, 071 31 70 287
www.kostomloty.pl, e-mail: gmina@kostomloty.pl
e- PUAP: ljh32d3x0r/skrytka

Kostomłoty, dnia 28 listopada 2022 r.

PIFZ.271.32.2022.MT

Zamawiający - Gmina Kostomłoty, ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty - działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z zm.– dalej „ustawa Pzp”) zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ), bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu podstawowego na roboty budowlane pn.: „**Przebudowa drogi gminnej Piotrowice Szymanowice**”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie nr 1:

Które z wymienionych materiałów w Projekcie Kanalizacji Deszczowej występują na przedmiotowym zadaniu ? Opisane w projekcie długości rur dla poszczególnych średnic nie licują z PZT oraz profilami. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 1:

W przedmiotowym zamówieniu w kanalizacji deszczowej należy przyjąć długości rur dla poszczególnych średnic licujące z PZT oraz profilami KD.

Pytanie nr 2:

Wpusty typu ciężkiego należy wykonać jako jezdniowe, czy krawężnikowe ?

Odpowiedź nr 2:

Wpusty typu ciężkiego należy wykonać jako jezdniowe.

Pytanie nr 3:

Prosimy o udostępnienie opracowania geotechnicznego.

Odpowiedź nr 3:

W dniu 28.11.2022r. Zamawiający udostępnił na stronie postępowania opracowania geotechniczne.

Sprawę prowadzi: Magdalena Tomiczek, PIFZ

☎ (71) 396-72-69

e-mail: infrastruktura@kostomloty.pl