



VL.ZUZ.4210.106.2024.EB

### INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Pani Agnieszki Zielińskiej reprezentującej spółkę ST3 Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

Wydania dla spółki: **ST3 Sp. z o.o., ul. Rataja 21, 59-220 Legnica** pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów tj.: wykonanie pod korytem cieku Niestusz (dz. nr 224/1 obręb Wilków, gm. Kostomłoty) pięciu przepustów kablowych metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej o średnicy 250 mm dla przyłącza energetycznego oraz w rurze ochronnej o średnicy 110 mm dla kabla światłowodowego w ramach inwestycji „Budowa linii kablowych WN 110 kV wraz ze światłowodami relacji stacja elektroenergetyczna GPO SN/110 kV Kostomłoty – Stacja Elektroenergetyczna 400/110 kV R-5 Wrocław dla potrzeb wyprowadzenia mocy z instalacji fotowoltaicznych PV Kostomłoty 1, 2 i 3”.

DYREKTOR  
  
Aleksander Swierczek

Informację podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na okres 7 dni na:

1. tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie, ul. Rataja 32, 59-220 Legnica,
2. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kostomłoty, ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty oraz stronie internetowej BIP,
3. stronie internetowej BIP RZGW Wrocław <http://wodypolskie.bip.gov.pl/>.

14.08.2024  
  
Monika Strzelecka  
referent ds. sieci technicznej  
/data umieszczenia na tablicy ogłoszeń, podpis/

21.08.2024  
  
Monika Strzelecka  
referent ds. sieci technicznej  
/data zdjęcia z tablicy ogłoszeń, podpis/